



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. 388-87-54

Предписание № 2-18-742/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад № 20 Московского района Санкт-Петербурга)

(наименование и сокращенное наименование юридического лица, филиала, иного объекта индивидуального предпринимательства (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича № 2-18-742 от 25 мая 2016 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 13, 20 июня 2016 года старшим инспектором отделения ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Николаевой Юлией Вячеславовной проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания детского дошкольного учреждения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д.23, корп.2, лит.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Эвакуационные выходы из помещений с одновременным пребыванием людей более 15 человек выполнены шириной менее 1,2 метра (групповые на 2-м этаже).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст.89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 п.5.2.14 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2017	
2.	Помещения групповых, расположенных на 2-м этаже с пребыванием более 10 человек, не обеспечены вторым эвакуационным выходом.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст.89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.12 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2017	


подпись

1	2	3	4	5
3.	Ширина лестничных маршей, расположенных в лестничных клетках менее 1,35 м	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст.89 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2017	
4.	Эвакуационный выход из подвала не отделен от остальной части лестничной клетки «глухой» противопожарной перегородкой I-го типа.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ч.4 ст.89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2017	
5.	В коридоре 1-го этажа установлено оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 метра (электрощит).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ст.89 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе подать в орган ГПН, издавший распоряжение на проверку, в пятнадцатидневный срок с даты получения предписания возражение в письменной форме или в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии с пп.2 п.48 Приказа МЧС России от 28.06.2012г. № 375 (ред. От 27.12.2013) «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований


подписи

пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ст. инспектор отделения ОНДПР Московского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



Ю.В. Николаева

20 июня 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Иванова Ольга Григорьевна и.о. руководителя ОНДПР

«20» июня 2016 г.

Иванова
ПОЛУЧИЛ

